



UG Knotenpunkt vor Aufzug B23




1. OG Patientenaufenthaltsräume im Bettenhaus – Flurerweiterung
 Brandschutztür kann offen stehen, die Tür hat eine Freilauffunktion
 mit integriertem Rauchmelder



1. OG Flur H128 vor Küche
 T30 Schiebetüranlage, vor der Wand fahrend



1. OG H128 Küchenflur, Rammschutz
 wegen Küchencontainern, F30 Unter-
 decke (reversibel)



1. OG Flur H101 mit Installations-
 kasten und reversiblen Platten



Treppengeländeranlage im Haupthaus
 mit zusätzlichem Handlauf für thera-
 peutische Zwecke



1. OG H113 Flur vor dem Arztzimmer
 F30 Unterdecke (reversibel), neue
 Schallschutzelemente rechts



EG H017 Physik. Therapie, Stell-/Trenn-
 wände wieder montiert, neue Raster-
 decke (nach Demontage Schilfrohr)



EG H013 Gymnasikhalle, Stell-/Trenn-
 wände wieder montiert, neue Raster-
 decke (nach Demontage Schilfrohr)